

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2022 年 7 月 27 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	3.52	13	无	无	1.92	<0.02	3600	210	90
下洋水厂	4.78	13	无	无	2.00	<0.02	3700	220	110
贵溪洋水厂	2.98	10	无	无	1.84	<0.02	3800	220	100

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2022 年 7 月 27 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.15	5	无	无	0.96	0.75	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.28	5	无	无	0.88	0.55	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.08	5	无	无	0.96	0.75	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.3	≤100	不得检出	不得检出