

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2023 年 7 月 15 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	高锰酸盐指数 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	3.97	10	无	无	1.76	<0.02	3700	190	80
下洋水厂	3.42	18	无	无	1.84	<0.02	3500	210	100
贵溪洋水厂	2.30	10	无	无	1.84	<0.02	3400	230	100

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2023 年 7 月 15 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	高锰酸盐指数 (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.19	5	无	无	0.88	0.65	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.15	5	无	无	0.80	0.75	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.10	5	无	无	0.72	0.50	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2022)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	不小于 0.3 且不 大于 2.0	≤100	不应检出	不应检出