

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2023 年 2 月 21 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	4.75	15	无	无	1.92	<0.02	3900	200	80
下洋水厂	3.05	15	无	无	1.84	<0.02	3700	190	90
贵溪洋水厂	3.76	8	无	无	1.60	<0.02	3800	210	90

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2023 年 2 月 21 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.08	5	无	无	0.80	0.55	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.21	5	无	无	0.88	0.60	1	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.11	5	无	无	0.80	0.75	1	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.3	≤100	不得检出	不得检出