

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2022 年 5 月 20 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	9.84	25	无	无	2.08	<0.02	3900	180	100
下洋水厂	10.3	23	无	无	2.00	<0.02	3800	210	180
贵溪洋水厂	7.64	15	无	无	1.92	<0.02	3700	200	110

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2022 年 5 月 20 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.12	5	无	无	1.20	0.65	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.09	5	无	无	1.04	0.60	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.14	5	无	无	0.88	0.65	1	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.3	≤100	不得检出	不得检出