

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2022 年 7 月 26 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	3.19	8	无	无	1.84	<0.02	3600	200	120
下洋水厂	4.26	13	无	无	2.00	<0.02	3800	230	110
贵溪洋水厂	2.29	10	无	无	1.76	<0.02	3800	200	100

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2022 年 7 月 26 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.09	5	无	无	1.04	0.65	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.12	5	无	无	0.88	0.55	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.13	5	无	无	0.88	0.55	1	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.3	≤100	不得检出	不得检出