

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 5 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	9.65	16	无	无	2.33	0.05	3300	240	90
下洋水厂	14.8	20	无	无	2.08	0.05	3000	220	100
贵溪洋水厂	13.9	20	无	无	1.83	0.05	2700	190	80

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 5 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.15	5	无	无	1.32	0.14	1	未检出	未检出
下洋水厂	0.20	5	无	无	1.16	0.18	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.12	5	无	无	0.90	0.17	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 6 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	8.29	16	无	无	2.25	0.05	2400	170	90
下洋水厂	13.2	20	无	无	2.25	0.05	2600	190	100
贵溪洋水厂	13.4	20	无	无	1.74	0.05	2700	190	100

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 6 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.14	5	无	无	1.16	0.15	2	未检出	未检出
下洋水厂	0.22	5	无	无	1.24	0.19	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.10	5	无	无	0.90	0.16	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 7 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	8.21	17	无	无	2.33	0.05	2500	200	170
下洋水厂	14.7	20	无	无	2.08	0.05	2900	230	140
贵溪洋水厂	12.7	20	无	无	1.66	0.05	2900	180	100

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 7 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.14	5	无	无	1.24	0.13	1	未检出	未检出
下洋水厂	0.22	5	无	无	1.32	0.18	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.10	5	无	无	0.90	0.18	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 8 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	8.29	16	无	无	2.16	0.05	3100	180	130
下洋水厂	13.0	20	无	无	2.08	0.05	2900	160	100
贵溪洋水厂	10.8	20	无	无	1.58	0.05	2800	120	100

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 8 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.16	5	无	无	1.16	0.15	2	未检出	未检出
下洋水厂	0.18	5	无	无	1.32	0.16	1	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.11	5	无	无	0.82	0.12	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 9 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	6.88	20	无	无	2.08	0.05	2400	180	90
下洋水厂	29.8	25	无	无	2.08	0.05	2600	170	130
贵溪洋水厂	8.05	20	无	无	1.83	0.05	2500	190	120

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 9 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.24	5	无	无	0.99	0.17	2	未检出	未检出
下洋水厂	0.16	5	无	无	1.32	0.18	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.08	5	无	无	0.99	0.18	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 10 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	6.00	15	无	无	2.16	0.05	2700	200	130
下洋水厂	9.69	15	无	无	2.08	0.05	2900	220	140
贵溪洋水厂	9.68	20	无	无	2.08	0.05	2900	250	130

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 10 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.20	5	无	无	1.07	0.16	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.14	5	无	无	0.90	0.17	1	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.18	5	无	无	0.99	0.16	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 11 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	5.21	17	无	无	2.33	0.05	2500	180	140
下洋水厂	8.65	15	无	无	1.83	0.05	2800	170	90
贵溪洋水厂	8.02	15	无	无	1.58	0.05	2600	250	130

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2020 年 10 月 11 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.15	5	无	无	1.24	0.15	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.13	5	无	无	1.07	0.19	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.10	5	无	无	0.82	0.15	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2006)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.1	≤100	不得检出	不得检出