

## 福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2024 年 11 月 8 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	高锰酸盐指数 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	6.71	13	无	无	1.50	<0.02	3100	210	100
下洋水厂	7.09	13	无	无	1.82	<0.02	3300	230	110
贵溪洋水厂	4.06	10	无	无	1.74	<0.02	3100	200	90

## 福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2024 年 11 月 8 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	高锰酸盐指数 (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.10	5	无	无	0.87	0.65	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.17	5	无	无	0.95	0.80	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.13	5	无	无	0.71	0.70	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2022)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	不小于 0.3 且不 大于 2.0	≤100	不应检出	不应检出