

福建恒源供水股份有限公司取水口常规 9 项指标公告

(2023 年 11 月 6 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	高锰酸盐指数 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	1.41	10	无	无	1.52	<0.02	3200	260	140
下洋水厂	1.47	10	无	无	1.36	<0.02	3500	210	110
贵溪洋水厂	1.15	8	无	无	1.76	<0.02	3600	240	120

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规 9 项指标公告

(2023 年 11 月 6 日)

分析项目 制水厂	浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼 可见物	高锰酸盐指数 (mg/L)	余氯 (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)
富兴堡水厂	0.14	5	无	无	0.96	0.65	0	未检出	未检出
下洋水厂	0.14	5	无	无	0.72	0.75	0	未检出	未检出
贵溪洋水厂	0.18	5	无	无	0.96	0.75	0	未检出	未检出
国家标准 (GB 5749-2022)	≤1	≤15	无异臭、 异味	无	≤3	不小于 0.3 且不 大于 2.0	≤100	不应检出	不应检出